

QUADRO DE ACABAMENTOS REPRESENTAÇÃO LOCAL ESTAÇÕES DE TRABALHO 145,00 m² RECEPÇÃO, CIRCULAÇÃO, ESPAÇO DO ARQUITETO, CARTEIRA, REUNIÕES, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, GERÊNCIA, PRESIDÊNCIA, AUDITÓRIO, III - CARPETE DE NYI ON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAI, PESADO COR CHIJMBO (API CABINES DE SOM E TRADUÇÃO COPA / REPOUSO, ARQUIVO, CPD DEPÓSITO SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS SANITÁRIO PNE 20,00 m² SANITÁRIO PRESIDÊNCIA LOCAL QUANTIDADE PAREDES ÁREAS SECAS ATÉ 2.50 M PAREDES ÁREAS SECAS ACIMA DE 2.50 M VIGAS APARENTES SANITÁRIOS, COPA, DML 140,00 m² - CARPETE DE NYLON EM MANTA TRAFEGO COMERCIAL PESADO COR CHUMBO (APLICADO SOBRE MANTA DE LÃ DE PET CABINES AUDITÓRIO QUANTIDADE FOYER, AUDITÓRIO, ESTAÇÕES A - CONCRETO LIXADO E TRATADO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR PRETO . PD: 4.25m B - FORRO MINERAL ACÚSTICO DE REUTILIZAÇÃO - MÓDULO 60 X 60 PINTADO COM TINTA ACRÍLICA COR PRETO | PD: 2.50 m REUNIÕES, GERÊNCIAS C - FORRO EM GESSO ACARTONADO HIDROFUGANTE ACAB. TINTA ACRÍLICA COR PRETO | TABICA METÁLICA 3cm | PD: 2.50m | ÁREAS MOLHADAS, RECEPÇÃO, ESP.ARQ. AUDITÓRIO, ESTAÇÕES 337,37 m² RB - RODABANCADAS ACOMPANHAM O MATERIAL DA BANCADA DO AMBIENTE| E=2cm S1 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | E=2cm | ÁREAS MOLHADAS | QTDE. 06 RI - RODAPÉ INVERTIDO | ALUMÍNIO 3CM | TODAS AS ÁREAS SECAS B4 - BANCADA EM GRANITO BRANCO PRETO COM CUBA DE SEMI-ENCAIXE | E=2cm | SANIT. FEM. CP - COMPLEMENTOS ACOMPANHAM O MATERIAL DA BANCADA DO AMBIENTE| E=4cm B5 - BANCADA EM GRANITO BRANCO PRETO COM CUBA DE SEMI-ENCAIXE | E=2cm | SANIT. MASC.

> CONFORME ABNT NBR 9575 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, A INCLINAÇÃO DO SUBSTRATO DE ÁREAS HORIZONTAIS EXTERNAS DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 1% EM DIREÇÃO AOS COLETORES DE ÁGUA. JÁ PARA CALHAS E ÁREAS INTERNAS, É PERMITIDO UM MÍNIMO DE 0,5%. OS CAIMENTOS INADEQUADOS PROVOCAM INFILTRAÇÕES EM LOCAIS NÃO IMPERMEABILIZADOS E PATOLOGIAS NO PISO DE ACABAMENTO, COMO EMPOÇAMENTOS, EFLORESCÊNCIAS (CARBONATAÇÃO) E O DESTACAMENTO DO REVESTIMENTO. CAIMENTOS INVERTIDOS E A AUSÊNCIA DE CAIMENTOS, POR SUA VEZ, PODEM ACARRETAR UMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES E SOLEIRAS DE ÁREAS FRIAS.

LOCAL

COPA / REPOUSO

SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

SANITÁRIO PNE, SANIT. PRESIDÊNCIA

COPA / REPOUSO

DML SANITÁRIOS - TÉRREO

SANITÁRIOS - TÉRREO

COPA - DML - TÉRREO SANITÁRIOS - COPA - DML - TÉRREO

SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

QUANTIDADE

APÓS ASSENTADAS, CONFERIR SE AS PEÇAS ESTÃO BEM ADERIDAS À BASE (NÃO DEVE APRESENTAR SOM CAVO (OCO) QUANDO BATER NA MESMA); DEVEM ESTAR ALINHADAS EM TODAS AS DIREÇÕES (TODA A SUPERFÍCIE DEVE PERTENCER AO MESMO PLANO), COM DESVIO MÁXIMO DE PLANEZA DEVE SER DE 3 MM EM RELAÇÃO A UMA RÉGUA DE 2 METROS DE COMPRIMENTO. ARGAMASSA COLANTE NÃO CORRIGE IRREGULARIDADES DO CONTRAPISO, COM RUGOSIDADE SUPERFICIAL SUFICIENTE PARA PERMITIR A ADEQUADA ADERÊNCIA ENTRE A ARGAMASSA E O SUBSTRATO A SER REVESTIDO. O TRATAMENTO DADO PARA AUMENTAR A RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE, DEPENDE DO TIPO DE MATERIAL EMPREGADO NA EXECUÇÃO DO SUBSTRATO.

NOTAS 03 | SOLEIRAS, FILETES, PEITORIS E DEMAIS PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO

- SOLEIRAS EM GRANITO: AS SOLEIRAS OCORRERÃO SEMPRE QUE HOUVER MUDANÇAS DE AMBIENTES (NOS LOCAIS INDICADOS EM PLANTA) E QUANDO HOUVER DESNÍVEL DE PISO. DEVERÃO SER EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL IMPERMEABILIZADO EM DUAS ETAPAS. DEVEM SER OBEDECIDAS AS DIMENSÕES EXATAS DOS VÃOS E COM ESPESSURA DE 2 CM. PARA AS SOLEIRAS EM DESNÍVEL, CHANFRAR AS ARESTAS CONFORME DETALHES INDICADOS
- PEITORIS EM GRANITO: TODAS AS JANELAS E BASCULANTES DEVERÃO POSSUIR PEITORIS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM ESPESSURA DE 2 CM, ARESTAS RETAS E ACABAMENTO POLIDO NAS FACES APARENTES COM REBAIXO, BATENTE INTERNO E EXTERNO DE 2,5cm (EXCEDER 2,5cm NAS LATERAIS), COM EMENDAS DAS PEDRAS COINCIDENTES COM OS MONTANTES DAS ESQUADRIAS. PINGADEIRAS EM ALUMÍNIO # 0,5X0,5cm OBRIGATÓRIAS. CONFORME DETALHES NAS PRANCHAS № 10 E № 11.
- QUANDO ASSENTES, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBSERVADO O CAIMENTO EXTERNO COM PINGADEIRA PARA EVITAR INFILTRAÇÕES FUTURAS PROVENIENTE DO RETORNO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AS PEDRAS DEVERÃO SER EMBUTIDAS, NO MÍNIMO 2,5cm NAS ALVENARIAS LATERAIS.

DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS, COM RAMPAS E OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. CIRCULAR Nº 133/06 – SUCAR DE 26 DE SETEMBRO DE 2006.

SETOR DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS NORTE - SEPN - RA I SEPN 510, BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL / CAU-DF KATIANNE MARRY FERREIRA BARBOSA - CAU – A387991

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL / CAU-DF

KATIANNE MARRY FERREIRA BARBOSA - CAU - A387991

PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA

PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO - TÉRREO ESC.1/50 ARQ - 13